

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY N° 17.0186/A

1. Kérelmező

Kérelmező: Mr Erturk Ergenekon
Gyártó: KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş. - G.O.S.B 1000. Sokak No:1015
41480 ÇAYIROVA – KOCAELI – Turkey

2. Az eszköz

Az eszköz fajtája: Az EN 795:2012 és CEN/TS 16415:2013 szabványok szerint C típusú zuhanásgátló rendszer
Gyártó és márka: KAYA SAFETY
Típus: K-2010 A

3. Leírás

<u>Főbb jellemzők</u>	<u>Rendszerelemek</u>	<u>Termék kód</u>
■ Rögzítési távolság: min. 5m, max. 25m	■ Rugalmas rögzítési pont: rozsdamentes acél kábel ASI 316, 7x19, átmérő 8mm	LL-200 A
■ Felhasználók száma: max. 8 fő	■ Energiaelnyelő egység	Kit EA-200 AT
■ Kábel feszesség: 100 daN	■ Végső kábeltartó	ANB-100 A
■ Felhasználási módok: mennyezet, fal, padló	■ Közbenső kábeltartó	ARB-100 A
■ Kanyar: 90 fok	■ Mobil kikötési pont egy csatlakozással	SRY-50 + K-14
■ Maximális lejtés: 15 fok	■ Kábelfeszítő egység	Kit EA-200 AT
■ Energiaelnyelő egység: mindkét végen	■ Kanyar elem	ARB-100C1
■ Ez a rendszer nem rendelkezik: csatlakozóval, fel/ lecsatlakozó hellyel, rugalmas kábeltartóval, fém elemmel, melynek a teherbírása ne lenne tanúsítva.	■ Kanyar elem mennyezetre	ARB100C2
■ A rendszer nem használható EN 353-2 és EN 360 szerint nem engedélyezett módon		

4. Technikai megfelelés

A jelen C típusú zuhanásgátló rendszer vizsgálata a TS 16415:2013 szabványban foglalt technikai specifikációkra és a 2012 júliusában kibocsátott EN 795 szabványra való tekintettel történt.


5. Konklúzió

A jelen KAYA által bemutatott, C kategóriájú KAYA SAFETY márkájú és K-2010 típusú zuhanásgátló rendszer mindenben megfelel az EN795:2012 és CEN/TS 16415:2013 szabványban foglalt előírásoknak.

27/02/2018

The PPE Technical Manager

Document original immatériel



This certificate includes one page. No duplicate will be issued.

This type of equipment is not a Personal Protective Equipment against falls from height, the present certificate of conformity is not an EC type examination certificate delivered by a notified body.